

PÔVODNÁ STROPNÁ KONŠTRUKCIA
NAVRHOVANÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA KROVU KOPÍRUJE PÔVODNÚ KONŠTRUKCIU!

POZNÁMKY:

- Pre dodávku reziva sa odporúča objednať štandardnú dĺžku reziva 6,0 m s narezaním požadovaných dĺžok podla miery priamo na stavbe.
- Spoj pomúrnic realizovať na zraz s kotvením do venca.
- Zrezanie čiel krokiev previesť priamo pri realizácii krovu.
- Pri prevedení konečnej úpravy vonkajšej strany krokiev pod okapom omietnutím, zrealizovať záklop mrazuvzdornými velkoplošnými doskami, vrátane úpravy čela okapu. Ako vhodné riešenie sa doporučuje z dôvodu tvarovej stálosti realizovať na doskách kontaktné zateplenie –polystyrén hr.20 mm, s preložením omietacej sietky a real. stierkových vonkajších omietok.
- Konštrukcia krovu je nadimenzovaná na II. snehovú oblasť.
- Všetky priznané prvky a časti krovu treba po narezaní a naformátovaní pred osadením ohoblovať!
- Všetky prvky a časti krovu treba pred zmontovaním napustiť ochranným prípravkom napr. 2x fungicídnym bezfarebným ochranným náterom prípravku "PREGNOLIT D".
- Pred osadením, pod pomúrnicu uložiť na sucho pás lepenky A 300/H s presah. 150 mm.
- Pri konštrukčnom styku dreva s murivom je potrebné drevo odizolovať PE–fóliou.
- Konštrukčné spoje drevených konštr. vykonať tesárskymi spojmi, alt. styčníkovými plechmi.
- Pri betonáži ŽB venca pre kotvenie pomúrnic (200/150mm) je potrebné osadiť kotevné prvky pomúrnice, max. po 1500 mm. Ⓐ
- Krokvy kotviť ku pomúrnici pomocou ocelových kotevných prvkov. Ⓑ
- V styku kliešťiny a krokvy sa dopoučuje medzi kliešťinu a krokvu osadiť kotevné podložky typu "BULDOG" a spoj spriahnuť ocelovým svorníkovým spojom s podložkou. Ⓒ
- Detail prestupov potrubí sa prevedie vekaflexom – ako súčasť dodávky strešnej kritiny.
- Ukončenie stupačkových potrubí kanalizácie (odvetranie) nad úrovňou strechy realizovať vetracou hlavicou. Prevedenie, polohu vetracích hlavíc real. podla P.D. ZDRAVOTECHNIKA.

ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY:

POL.	SCHEMATICKY OBRAZOK	POPIS	POČET ks
Ⓐ	KOTVENIE POMÚRNICE DO VENCA IZOLAČNÁ LEPENKA 200	TYČ ø16–400 STN 42 5612 PODLOŽKA ø18 2x STN 02 1707 MATICA M16 1x STN 02 1727	a=MAX.1500mm 32
Ⓑ	KOTVENIE KROKIEV DO POMÚRNICE IZOLAČNÁ LEPENKA	PÁSKA 30/4 STN42053040 2xSKRUTKA M8 STN 02 1810 190 200 200 230 230	54
Ⓒ	SPOJENIE KROKIEV V HREBENI SPOJENIE KROKIEV S KLIEŠTINAMI	TYČ ø12–250 STN 42 5612 PODLOŽKA ø14 2x STN 02 1707 MATICA M10 2x STN 02 1727 250	2

STAVBA

REKONŠTRUKCIA STRECHY

parcela č. :	111/25
miesto :	Hrubý Šúr súp.č. 209
katastrálne územie :	Hrubý Šúr
VÚC :	BRATISLAVSKÝ

INVESTOR

Obec Hrubý Šúr

adresa :	Hrubý Šúr súp.č. 205
	903 01 Senec

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT



G. P. :	Ing. Gabriela Hajdú
office :	HUBICE 33
telefón, fax :	0904 251 785
autor :	Ing. Gabriela Hajdú
zodpovedný projektant :	Ing. Gabriela Hajdú
vypracoval :	Ing. Gabriela Hajdú

SPRACOVATEĽ ČASTI

ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÉ RIEŠENIE

office :	HUBICE 33
telefón, fax :	0904 251 785
zodpovedný projektant :	Ing. Gabriela Hajdú
vypracoval :	Ing. Gabriela Hajdú

DOKUMENTÁCIA

dátum :	01/2020
stupeň :	Realizacia
formát :	2 x A4
mierka :	1 : 100
objekt :	S0.01

obsah :

CHARAKTERISTICKÝ REZ CEZ KROV

číslo výkresu :

A–06

±0.000= PVB+0,350 m

sada :